

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N°18-00360 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par : DICKSON COATING
415, avenue de Savoie
38110 Saint Clair de la Tour

MARQUE COMMERCIALE : JET UP

DESCRIPTION SOMMAIRE : Toile 100 % polyester avec enduction acrylique/polyuréthane ignifugée dans la masse
Masse surfacique nominale : 280 g/m²
Epaisseur nominale : 0.33 mm
Coloris : blanc

RAPPORT D'ESSAI : N° 18-00360 E1-V1 du 19 Février 2018

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : limité à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé à l'abri des intempéries.
(matériau non lavable et non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.


Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 19 Février 2018



Laure ATCHADE
Ingénieur Tests et Essais



Jean-Marc ORAISON
Responsable Règlementation Feu