

**NOTE DE LABORATOIRE n° EFR-25-005843**  
**LABORATORY NOTE n° EFR-25-005843**

**Valable 5 ans à compter du 28 janvier 2026**  
**Valid for 5 years starting on January 28<sup>th</sup>, 2026**

**Demandeur :** SAINT CLAIR TEXTILES  
*Applicant:* 415 Avenue de Savoie  
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR  
France

**SIREN :** 381424712  
*SIREN:*

**Préparé par :** EFECTIS FRANCE  
*Prepared by :* ZI Les Nappes  
149, Route du Marc  
F-38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN  
France

**Concernant** Enseigne lumineuse  
*About* Référencé : JET 620  
*Illuminated sign*  
*Referenced: JET 620*

**Composition / Composition:**

Caractéristiques détaillées du produit <i>Detailed characteristics of the product:</i>	Toile ignifugée en polyester enduit de PVC sur les deux faces. <i>Fireproof polyester fabric coated with PVC on both sides.</i>
Ignifugation / <i>Fire-retarding</i>	Dans la masse / <i>In the mass</i>
Masse surfacique nominale totale <i>Overall nominal weight per unit area</i>	570 g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique nominale totale déterminée par le laboratoire <i>Overall nominal weight per unit area determined by the laboratory</i>	570 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Épaisseur nominale totale <i>Overall nominal thickness</i>	0,49 mm
Épaisseur nominale totale mesurée par le laboratoire <i>Overall nominal thickness measured by the laboratory</i>	0,46 mm ± 10%
Enduction PVC / <i>PVC coating</i> Masse surfacique / <i>weight per unit area</i>	406 g/m <sup>2</sup>

**Coloris** Blanc  
*Colours* *White*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
*Reproduction of this document is only authorized in its unabridged version.*

**Délivré le**  
*Delivered on*

02 février 2026  
*February 02<sup>nd</sup>, 2026*

**Documents de référence**  
*Reference documents*

- NF EN 15619 (mai 2014) - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Sécurité des structures temporaires (tentes) - Spécification des supports textiles revêtus destinés aux tentes et structures similaires
  - NF EN 14115 (mars 2002) - Textiles - Comportement au feu des marquises, tentes de grandes dimensions et produits apparentés – Allumabilité
  - Rapport d'essai n°EFR-25-005843-BE-B
  - *NF EN 15619 (May 2014) - Rubber or plastic coated fabrics — Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures*
  - *NF EN 14115 (March 2002) - Textiles - Burning behaviour of materials for marquees, large tents and related products - Ease of ignition*
  - *Test report No. EFR-25-005843-BE-B*
-

## SUIVI DU DOCUMENT / DOCUMENT FOLLOW-UP

Indice de Révision Version	Modification Modification	Commentaire Comment	Date Date		
0	Création du document Document creation	/	02/02/2026	Rédacteur Editor	L. BARBIER
				Vérificateur Verifier	L. RODIER
				Approbateur Approver	L. RODIER

D'après les résultats d'essais, effectués le 28 janvier 2026 selon la norme NF EN 14115 (2002), reportés dans le rapport d'essai n°EFR-25-005843-BE-B, le matériau référencé JET 620 répond aux critères T2 de la norme NF EN 15619 (2014).

*According to the test results, carried out on January 28<sup>th</sup>, 2026 in accordance with NF EN 14115 (2002), reported in test report n°EFR-25-005843-BE-B, the material referenced JET 620 meets the T2 criteria of NF EN 15619 (2014).*

**Classement :**  
**Classification:**

T2

Ces conclusions ne portent que sur les performances en réaction au feu et ne préjugent en aucun cas des interactions envisageables avec les autres fonctions auxquelles devraient satisfaire les éléments objets de la présente note de laboratoire.

*These conclusions relate solely to reaction-to-fire performance and in no way prejudice possible interactions with other functions which the elements covered by this laboratory note should satisfy.*

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet de la présente note de laboratoire ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

*The attention is drawn on the fact that the results obtained with the sample being the subject of the present laboratory note can not be generalized without justification of the representativeness of the samples and tests.*

Saint-Aubin, le 02 février 2026  
Saint-Aubin, on February 02<sup>nd</sup>, 2026

X 

Chargé d'affaires  
Signé par : Laure BARBIER

X 

Superviseur Essais  
Signé par : Lise RODIER