

PROCÈS-VERBAL DE CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO DE UN MATERIAL

Previsto en el artículo 5 del Decreto francés de 21 de noviembre de 2002

N.º EFR-23-001813-C

Válido durante 5 años a partir del 12 de mayo de 2023

Solicitante	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francia
Referencia comercial	LAC 650 SL
Descripción resumida proporcionada por el solicitante	El tejido, ignífugo en la masa, está fabricado de poliéster recubierto de PVC por ambas caras.
Densidad de área determinada por el laboratorio	690 g/m² ± 10 %
Espesor medido por el laboratorio	0,53 mm ± 10 %
Colores	Todos los colores
Utilización	Pérgolas, toldos, velas de sombra, carpas, etc.

Naturaleza de los ensayos:

- **NF P 92-507 (2004):** Seguridad contra incendios - Edificación - Materiales de acondicionamiento - Clasificación según su reacción al fuego
- **NF P 92-503 (1995):** Ensayos de reacción al fuego de materiales - Ensayo con quemador eléctrico aplicable a los materiales flexibles

Clasificación:

M2

Válido para cualquier aplicación en la que el producto no esté sujeto al marcado CE

Durabilidad de la clasificación (NF P 92-512: 1986): Sin límite, a priori

Teniendo en cuenta los criterios resultantes de los ensayos descritos en el informe de ensayos n.º EFR-23-001813-BE-C del 15 de mayo de 2023.

Este procès-verbal solo certifica las características de la muestra sometida a ensayo y no prejuzga las características de productos similares. No constituye una certificación de productos en el sentido del artículo L.115-27 del Código de Consumo francés y de la Ley francesa de 3 de junio de 1994.

Efectis France está acreditada para realizar ensayos de reacción al fuego según el Decreto francés de 29 de diciembre de 2016, que modifica el Decreto francés de 5 de febrero de 1959.

Les Avenières-Veyrins-Thuellin, a 15 de mayo de 2023