

NOTE DE LABORATOIRE n° EFR-25-005427
LABORATORY NOTE n° EFR-25-005427

Valable 5 ans à compter du 10 décembre 2025
Valid for 5 years starting on December 10th, 2025

Demandeur : SAINT CLAIR TEXTILES
Applicant: 415 Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
France

SIREN : 381424712
SIREN:

Préparé par : EFECTIS FRANCE
Prepared by : ZI Les Nappes
149, Route du Marc
F-38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
France

Concernant Toile de protection solaire
About Référencé : SUNVIEW 05W
Sun protection fabric
Referenced: SUNVIEW 05W

Composition / Composition:

Toile en PVC ignifugé dans la masse, de 440 g/m² et 0,43 mm.
Fire-retardant PVC fabric, 440 g/m² and 0.43 mm thick.

Coloris Divers
Colours Various

Délivré le 19 décembre 2025
Delivered on December 19th, 2025

Documents de référence
Reference documents

- NF EN 15619 (mai 2014) - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Sécurité des structures temporaires (tentes) - Spécification des supports textiles revêtus destinés aux tentes et structures similaires
- NF EN 14115 (mars 2002) - Textiles - Comportement au feu des marquises, tentes de grandes dimensions et produits apparentés - Allumabilité
- Rapport d'essai n°EFR-25-005427-BE-B
- *NF EN 15619 (May 2014) - Rubber or plastic coated fabrics — Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures*
- *NF EN 14115 (March 2002) - Textiles - Burning behaviour of materials for marquees, large tents and related products - Ease of ignition*
- *Test report No. EFR-25-005427-BE-B*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Reproduction of this document is only authorized in its unabridged version.

SUIVI DU DOCUMENT / DOCUMENT FOLLOW-UP

Indice de Révision Version	Modification Modification	Commentaire Comment	Date Date		
0	Création du document Document creation	/	19/12/2025	Rédacteur Editor	L. BARBIER
				Vérificateur Verifier	L. RODIER
				Approbateur Approver	L. RODIER

D'après les résultats d'essais, effectués du 03 décembre 2025 au 10 décembre 2025 selon la norme NF EN 14115 (2002), reportés dans le rapport d'essai n°EFR-25-005427-BE-B, le matériau référencé SUNVIEW 05W répond aux critères T2 de la norme NF EN 15619 (2014).

According to the test results, carried out from December 03rd, 2025 to December 10th, 2025 in accordance with NF EN 14115 (2002), reported in test report n°EFR-25-005427-BE-B, the material referenced SUNVIEW 05W meets the T2 criteria of NF EN 15619 (2014).

Classement :
Classification:

T2

Valide pour tous coloris
Valid for all colours

Ces conclusions ne portent que sur les performances en réaction au feu et ne préjugent en aucun cas des interactions envisageables avec les autres fonctions auxquelles devraient satisfaire les éléments objets de la présente note de laboratoire.

These conclusions relate solely to reaction-to-fire performance and in no way prejudice possible interactions with other functions which the elements covered by this laboratory note should satisfy.

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet de la présente note de laboratoire ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

The attention is drawn on the fact that the results obtained with the sample being the subject of the present laboratory note can not be generalized without justification of the representativeness of the samples and tests.

Saint-Aubin, le 19 décembre 2025
Saint-Aubin, on December 19th, 2025

X



Chargé d'affaires

Signé par : Laure BARBIER

X



Superviseur Essais

Signé par : Lise RODIER